

چک لیست تایید تابلوی چند کننتوری و محل نصب آن

نام مناقصه :

شماره نامه درخواست :

شماره پروانه ساختمان :

کد تقاضا:

آدرس دقیق پستی:

تاریخ تقاضا:

مورد تقاضا در حریم شبکه برق نمی باشد

تعداد کننتورهای در نظر گرفته شده با تعداد انشعاب قابل واگذاری مطابقت دارد

محل نصب تابلو به شرح زیر مورد تایید می باشد:

تابلو با فاصله مجاز و طبق استاندارد از تاسیسات گازی نصب شده است

ارتفاع نصب تابلو مناسب و طبق استاندارد می باشد.

محل نصب تابلو زیر سازی شده است

بدنه تابلو به ارت حفاظتی مطمئن متصل شده است و مقاومت ارت الکتریکی در محدوده مجاز می باشد.

تابلو به شرح زیر مورد تایید می باشد:

محل های پلمپ تابلو مناسب می باشد.

چفت قفل آویز بر روی درب اول کلید اتوماتیک وجود دارد

نمره یا نوع ورق مورد استفاده در ساخت تابلو و رنگ تابلو مناسب و استاندارد می باشد

تابلو دارای درب اول و دوم می باشد و دربهای دوم در یک طرف لولایی و در یک طرف قابل پلمپ می باشند

لولاهای درب تابلو ایراد ندارند

سیم کشی تابلو استاندارد و قابلیت دسترسی ندارد

تابلو دارای لیبل (جهت شماره گذاری کننتورها و فیوزها) و پلاک نام سازنده تابلو می باشد.

آقلاب یا میله سر درب وجود دارد

محل عبور کابل مشخص و مناسب می باشد

آمپراژ کلید اتوماتیک و آمپراژ فیوزهای مینیاتوری با انشعابات درخواستی و تعداد انشعابات مطابقت دارد

مارک کلید اتوماتیک و فیوزهای مینیاتوری در لیست مارکهای مورد تأیید کمیته فنی شرکت توزیع برق می باشد.

سایر موارد:

نام و نام خانوادگی مهندس ناظر برق ( شماره پروانه ..... )

مهر و امضاء

تاریخ: / /