



پوست

تاریخ

شماره

شماره

۱۴۰۲/۰۹/۲۵

۰۲-۱-۱۹۲۱۱



جناب آقای مهندس مالی فر

مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

با سلام و احترام

با توجه به مشاهده موارد متعدد سوء استفاده در کاربرد مش ایلف جهت پایلوسازی و مسلح سازی دیوارها در برابر بارهای وارده و با توجه به بروز اشتباهات فاحش در برخی طراحی های انجام شده که نشان دهنده عدم تسلط طراحان و ناظران نظام مهندسی نسبت به روش محاسبه می باشد کاربرد مش ایلف جهت مسلح سازی دیوارهای خارجی که اجرای آنها از ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ شروع می شود ممنوع است این ممنوعیت تا زمانی است که مفارک و استاد پشتیبان مناسب توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی جهت جلوگیری از سوء استفاده و تقلب در کاربرد این فناوری تدوین شود.

استاد پشتیبان شامل:

- ارائه چک لیست های لازم جهت نظارت صحیح و اجرا
- ارائه جداول میزان سطح پوشش برای مقادیر مختلف بار باد، زلزله و ارتفاع های مختلف در انواع مصالح مختلف دیوار
- تدوین ساز و کار اعطای گواهینامه فنی ویژه به این محصول و کنترل کیفیت آن در محل توسط مهندس ناظر
- آموزش چگونگی انجام آزمون های لازم بر روی مش ایلف می باشد.

محمد مهدی مهدی
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و
شهرسازی