

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲



شماره: ۰۴-۱۴۰۲

بسمه تعالی

### مصوبات کمیته فنی گاز استان کرمان

دستورالعمل شماره ۴: الزام نصب سنسور منوکسید کربن در ساختمان های موجود

به استناد بند ۱۷-۷-۹-۸ میحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در صورتی که در ساختمان های موجود ، دودکش بدون معبر یا بدون کانال از مجاور دیوارهای داخلی و یا خارجی واحدهای مسکونی عبور نماید نصب سنسور منوکسید کربن در واحدهای مسکونی مذکور الزامی است .

تبصره: مشخصات سنسور ، سریال و محل نصب آن در نقشه های اجرایی درج و به رویت مهندس ناظر برسد.