



یادداشت

-پکیجهای گرمایشی از نوع محفظه احتراق بسته (فندار) میباشدند.
 -کانال قائم محل عبور لوله های گاز باید از طریق دریچه های ثابت باز با ابعاد ۱۰×۱۰ سانتیمتر با هوای آزاد در ارتباط باشد. دریچه ها در ابتدا و انتهای کانال و در طول مسیر به فاصله هر ۳ متر نصب میشوند.



Kerman C.E.O
MECH. Dept.

عنوان نقشه : جانمایی کنتورها و محل شفت لوله های گاز در طبقه همکف

