



مصوبات کمیته فنی گاز استان کرمان

دستورالعمل شماره ۱: شرایط اجرای انشعاب پلوپز و کباب پز در فضای بالکن اماکن مسکونی

در فضاهای نیمه باز (بالکن - تراس) در صورتی مجاز به اجرای پلوپز و کباب پز می باشیم که حداقل یک برداشت آب مصرفی و یک کف شور ، اجرا شده باشد و حداقل ابعاد بالکن جهت اجرای انشعاب پلوپز و کباب پز $۱.۲۰ * ۲$ (متر) و در صورت وجود بخش مکش دستگاه های دمنده در این فضا حداقل ابعاد $۱.۲۰ * ۴$ (متر) باشد .

لازم به ذکر است حداقل فاصله از بدنه دستگاه دمنده تا محل اجرای پلوپز و کباب پز ۳ متر می باشد .